РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ37.В.01571

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0000842

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТРУЛАН Текстильглас».
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, к. 606. ОГРН: 1067746470043.
Телефон (495) 721-35-30, факс (495) 721-35-31.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Vitrulan Textile Glass GmbH".
Адрес: 8 Bernecker Strasse, D-95509, Marktschorgast, Germany, Германия.
Телефон +49 (0) 9227-77-750, факс + 49 (0)9227-77-00.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои стеклотканевые торговой марки Vitrulan коллекций: Classic Plus, Phantasy Plus, Pigment Plus, Aqua Plus, Aqua Plus Pigment, Magnet (поверхностная плотность 95÷1450 г/м²). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 59 5200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 59 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 4082/РС от 16.07.2015 г., № 3333/РС от 10.07.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.ОС05.К03167 от 18.07.2014 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.07.2015 по 31.07.2017

Орган по сертификации ... сертификатов ... ТРПБ.RU.ПБ37

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) В.А. Литвинов (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) В.Ю. Шитиков (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru