

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ25.В.03576

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007333

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Флор Продактс». Адрес: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 1, стр. 1, офис 102, ОГРН: 1117746629538. Телефон/факс: +7 495 792 3422, E-mail: service_russia@dlwflooring.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«DLW Flooring GmbH». Адрес: Ludwig-Kaufmann Str. 13 27753 Delmenhorst Germany, Германия. Телефон: +49 (0)4221 109, факс: +49 (0)4221 109. E-mail: service_germany@dlwflooring.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линолеум натуральный толщиной от 2,0 мм до 4,5 мм с защитным слоем LPX или PUR. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7100

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5904 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ I. См. приложение № 1 (бланк № 0006169).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3800-С/ТР от 04.03.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.. Акт о результатах анализа состояния производства № 3076-АП от 08.02.2016 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.03.2016

по 03.03.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.А. Козарицкий

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-DE.ПБ25.В.03576

(обязательная сертификация)

№ 0006169

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р 51032-97 | "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени." | группа распространения пламени по поверхности - РП1 |
| ГОСТ 30402-96 | "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость." | группа воспламеняемости - В1 |
| ГОСТ 12.1.044-89 | "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения." | группа дымообразующей способности - Д2 |
| ГОСТ 12.1.044-89 | "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения." | группа токсичности продуктов горения - Т2 |



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий

инициалы, фамилия